

Прокуратурой города Новороссийска организованы проверки технического состояния и соблюдения правил эксплуатации аттракционов, расположенных в парках им. Ленина и им.

Фрунзе.

Так при проведении проверочных мероприятий установлено, на аттракционе «Орбита» не выполнено заземление забора, в пультовой аттракциона «Орбита» прокладка провода проложена без защиты от механических повреждений, на аттракционе «Веселые горки» не выполнено заземление всех стоек железной дороги, не выполнено заземление забора также на аттракцион «Колесо обозрения».

Кроме того, выявлены факты отсутствия предупреждающих знаков, плакатов электробезопасности и надписей, указывающих на назначение присоединения и их диспетчерское наименование на распределительных устройствах. Организациями, эксплуатирующими аттракционы, не назначались ответственные лица

за электрохозяйство из числа руководителей и специалистов потребителя с группой по электробезопасности не ниже IV, к

Автор: Помощник прокурора г. Новороссийска И.В. Якимова
17.09.2020 15:14

абельные линии не снабж
ались
бирками
, не устанавливались рассеиватели на светильниках,

не производился ремонт мягкой кровли во избежание попадания влаги на
электрооборудование.

Учитывая выявленные нарушения, прокуратурой города Новороссийска в адрес
руководителей 2 юридических лиц внесены представления, направлено исковое
заявление об обязанности устранить допущенные нарушения правил технической
эксплуатации электроустановок потребителей, а также материалы проверки
направлены в адрес территориального отдела Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору по г. Новороссийску для привлечени
я
виновных лиц к административной ответственности, предусмотренной ст. 9.11 КоАП РФ.